

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|----|---------------------------------|-------------|
| 1 | 灯体 | 1 | SPC t0,6 | 標準色塗装 |
| 2 | グローブ | 1 | アクリル | プリズム |
| 3 | ヒンジ金具 | 1 | SUS t1,0 | |
| 4 | アーム | 1 | SPC t2,0 | 溶融亜鉛メッキ |
| 5 | ランプソケット | 4 | P C | |
| 6 | 点灯管ソケット | 2 | P P | DFS-3711 |
| 7 | ランプ | 2 | | FL20SS・W/18 |
| 8 | 点灯管 | 2 | | FG-1E |
| 9 | 口出線 | 2 | 耐熱塩化ビニル電線 0.9mm ² | 器具外250mm付 |
| 10 | 安定器 | 2 | | FBC-20162 |

標準仕上：エポキシポリエステル粉末塗装
 標準色：青緑色 マンセル7,5BG8/3
 受圧面積：0,06m²
 風力係数：0,8

安全上のご注意


△警告

- 必ず適合の取付金具を用いて、正規の方向で取付けてください。
 横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。(右図参照)
- 次の場所・環境では使用出来ません。
 ・風速60m/秒を超える強風の吹く可能性のある場所。
 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 ・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 ・臨海部・海上。
 ・浴場・室内プールなど高湿度雰囲気内。

適合取付治具(別売)：コンクリート柱取付用バンド
 B-2M(φ205~φ370)
 ：鋼管柱取付用バンド
 B-4M(φ60,5~φ89,1) 2本

(電気特性)

| 入力電流 | 入力電力 |
|-------|-------|
| 0,72A | 47,0W |



(防雨形)

| 電圧(V) | 適合光源 | 質量(kg) | 形名 |
|----------|-------------|--------|-----------------------|
| 100 | FL20SS・W/18 | 2,4 | FK-22600N-GL15 |
| | | | 品名 蛍光防犯灯 |
| | | | 図番 AA2007-01943-01 |
| 承認 松野 | 担当 高砂 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | | |