

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立ててください。

安全のために必ずお守りください

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

| | |
|--|---|
| 禁止 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 必ず当社製ランプを使用する。 (火災・感電・落下の原因) | 禁止 器具を布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因) 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因) |
|--|---|

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

| | |
|--|---|
| 禁止 お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因) 光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因) | 厳守 器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。 (過熱して火災の原因) 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。 |
|--|---|

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃

警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

定格AHXランプ交換 (タイマーリセット)

初期照度補正形はランプの点灯時間に応じて調光率を変化させ、一定の光束を保つよう設計されています。従ってランプ交換時はランプの点灯時間を記憶した器具側のタイマーをリセットさせる必要があります。

<タイマーリセットについて>

- | | |
|---|--|
| (1) 器具1台のみリセットする場合 ①電源OFF後、ランプを外します。 ②ランプを外した状態で『電源ON(1秒間)→OFF(1秒間)』を3回繰り返します。 ③新しいランプを取付け、電源をONします。 | (2) 同一電源回路の器具と一斉にリセットする場合 ①電源OFF後、全ての器具のランプを新しいものに交換します。 ②ランプを装着した状態で『電源ON(1秒間)→OFF(1秒間)』を6回繰り返します。 ③3秒以内に電源をONします。 |
|---|--|

※リセット操作が正しく行われたら、電源ONの約5秒後に調光点灯します。(器具は初期状態に戻ります)

適合ランプ LDL110/57W

当社製ランプを使用してください。
※周囲温度が5～35℃の範囲でランプを交換してください。

注意

点灯中及び消灯直後の器具には触らない (高温のためやけどの原因)

清掃

<器具のお手入れについて>

器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

<ランプのお手入れについて>

ランプカバーはキズつきやすいため、メガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。

知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。
100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

- 点灯、消灯時にカバー、反射板、ランプの収縮・膨張により、きしみ音や反りが発生する場合がありますが、異常ではありません。
- 電源ON状態でランプ交換を行わないでください。保護動作にてランプが点灯しない場合があります。その際は、電源を入れなおしてください。
- 連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。予めご了承ください。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
連絡先

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729 (営業本部)
☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱LED照明器具

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

E769Z146H20

保管用

反射がさ付器具

形名 **EL-LYH8001** AHX (初期照度補正 + 連続調光形 20～100% 連続調光可)
AHN (固定出力形)

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
○電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

禁止 絶対に行わないでください。
厳守 必ず指示に従って行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

| | |
|---|---|
| 禁止 引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因) 器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因) | 禁止 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因) 厳守 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。 |
|---|---|

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

| | |
|--|--|
| 禁止 高温(35℃を超える)、高湿(85%RHを超える)、粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスが出る場所、強い振動・衝撃のある場所を使わない。 (落下・感電・火災の原因) 天井直付・吊り下げ兼用器具です。指定方向以外では取付けない。 (落下・火災の原因) 直射日光の当たる場所で使用しない。 (変色・変形・火災の原因) 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(過熱による火災の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命、故障となります。 (火災・感電の原因) | 禁止 器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因) 器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所(例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。 (火災・感電の原因) 5℃以下の低温域で使用しない。 (結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因) 厳守 必ず当社製ランプを使用する。 (器具短寿命の原因) |
|--|--|

お願い

- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

- 油煙のある場所では使わないでください。(光学特性が低下する原因となります。)
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。


| ランプ | LDL110/57W | | | | | |
|----------|------------|------|------|------|------|------|
| | AHX | | | AHN | | |
| 定格 | | | | | | |
| 電圧 (V) | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 |
| 消費電力 (W) | 63 | 61 | 61 | 63 | 61 | 61 |
| 入力電流 (A) | 0.64 | 0.31 | 0.27 | 0.64 | 0.32 | 0.27 |
| 平均電力 (W) | 55 | 54 | 54 | - | - | - |

お願い

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

各部のなまえと取付けかた **警告** 器具の取付けは取扱説明書に従い行う (不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)



1 取付前の確認

- 器具質量(約 3.6kg)に十分耐えるよう取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。
 - ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
 - ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用する。

警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

2 ソケットを取付ける

- 本体に内蔵してあるソケットを、ソケット台へ差し込む。

3 器具本体を取付ける

- (1) 電源線・アース線を本体電源穴から引き込んでおく。
- (2) 定格 AHX を連続調光で使用する場合は、本体のブッシュ付信号線穴から信号線を引き込む。
- (3) 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。

警告
取付けが不完全な場合落下の原因

4 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。


警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)


< D 種 (第3種) 接地工事が必要です。 >

- 電源端子台の容量は 20A です
- 適合電線：φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線



警告
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)




- 電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5 信号線を信号線端子台に接続する

※定格 AHX を連続調光で使用する場合のみ。
(定格 AHN の場合、及び定格 AHX を初期照度補正形で使用する場合、本項は不要です)

- 信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
適合信号線 φ 0.9mm ~ φ 1.2mm
CPEV-1P




接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

- 調光信号が入力されると、初期照度補正は解除されますが、連続点灯時間はカウントし続けます。

警告
信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)

6 ランプホルダーを取付ける

- 反射がさの角穴(大)にランプホルダーの片側のツメを入れ、もう一方のツメを角穴(小)に入れて取付ける。




7 反射がさを取付ける

- 反射がさをつまみねじ (3ヶ所) で本体に固定する。
※反射がさ先端部分を持って取扱いますと反射がさが変形する恐れがありますので取扱いには十分注意してください。

注意
取付けが不完全な場合落下の原因


8 ランプを確実に取付ける

- (1) 接地側(ランプ 1本ピン)を取付ける。
- (2) 給電側(ランプ 2本ピン)を取付ける。



- (3) ランプホルダーにランプを取付ける。
- (4) ランプの発光部が照射方向となるように 90度回転させ確実に取付ける。
(注) ランプのくぼみとソケットの矢印の位置が合わさる所までランプを回転させる。


注意
接地側を押し込んだままランプを回転させないこと (給電側ソケット内部接触片の変形による不点灯の原因)



注意
取付けが不完全な場合落下の原因

9 連続取付の場合

- (1) 器具の連続取付の場合、連結金具 REA24W を使用する。尚、別売になっていますので別途お買い求め願います。
- (2) 取付ボルトの間隔を確かめる。



- (3) 右図のように、連結金具を利用して本体 A と本体 B を連結させる。
- (4) 連結金具は本体の背面に取付け、本体の内側より付属のネジで固定する。
- (5) 器具連結後、反射がさ連結具 (REA47) を反射がさに差し込む。尚、別売になっていますので別途お買い求め願います。

