

NDR0240、NDR0241


このたびは東芝ライティングレール®VI形 垂直ジョイントをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。取付工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店に依頼してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- 定格電圧・定格電流(125V・15A)を超えた条件で施工しないでください。
- 施工の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
- レール本体に接続した状態で、レール本体やジョイントに無理な力を加えないでください。

■ レール本体への接続




⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- ジョイントとレール本体との接続は奥まで確実に差し込んでください。
- 止めねじは確実に締め付けてください。

⚠ 注意 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- 取り付け方向が縦になっているライティングレール部分には、照明器具や付属品等を取り付けしないでください。
- ライティングレールの開口部が横向きとなる部分には、レールカバー等で開口部を覆ってください。

注意 図中A部のレールの長さは最低120mm必要です。また、図中B部の寸法は、最低260mm必要です。



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店(工事店)へご相談ください。販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター **0120-66-1048** (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料)
FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059NDR0240)A